

COPIE

Service des eaux de Savièse
Monsieur Frédéric COTTER
Rue de Saint-Germain 50
1965 Savièse



Entreprise N° : 33183/16740

Sion, le 24 juin 2021

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 21-VS-23037

V 1



N° d'échantillon : 21-84575

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Savièse, Rue de Saint-Germain , 1965 Savièse

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Savièse
Prélèvement du : 21.06.2021 à 15h00
Date arrivée : 21.06.2021
Effectué par : Monsieur Frédéric COTTER, Fontainier

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur : 585 - VILLAGES DE SAVIESE
Lieu de prélèvement : 13 - Ormône - Fontaine publique

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Dr Christian Abbet
Chimiste cantonal adjoint
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Original à : Service des eaux de Savièse, Rue de Saint-Germain , Case postale 32, 1965 Savièse

